



*** Załączenie Q2 przy możliwe jedynie gdy UPS jest w trybie bypassu elektronicznego lub/i manualnego

UWAGA:

Przy montażu sprawdzić przed załączeniem UPS-a tylko przy załączonym bypassie manualnym w UPS, czy różnica pomiędzy górnymi i dolnymi zaciskami Q2 nie przekracza 1V (musi być zgodność faz).

UZIEKLE PRAWA AUTORSKE DO IMIENISZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZENIEM WZGLĘDNEGO BEZ ZGODY AUTORA SA ZABRONIONE (Dz.U.24.1994.poz.3,art.11§.118)	PRACOWNIA PROJEKTOWA M E D E S		Nr rysunku
	86-005 Białe Błota ul. Centralna 20 tel/mobil 694424455		E9
	BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA
	TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA	05.06.2023
	INWESTYCJA	Budowa budynku Collegium Anatomicum na dz. o nr ew. 38/43 w Elblągu przy ul. Lotniczej, obr. 23	
INWESTOR	Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg	SKALA 1:100	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Paweł Michalski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
	NR UPRAWNIENI	ABIT-II-7131-40/01	