wywiew ze stołu 1100 m3/h

wywiew ze stołu 1100 m3/h

H=310 cm

H=250 cm

H=330 cm

H=330 cm

± 0,00

± 0,00

± 0,00

± 0,00

LEGENDA

Strzałki pokazują przepływ powietrza. Dla drzwi w pomieszczeniach WC, technicznych oznacają że dane drzwi muszą byc wykonane z kratką kontaktową lub podcięte - szczelina pomiedzy podłogą i drzwiami na min 200 cm2.

Anemostat nawiewny.
Wszystkie skrzynki rozprężne do anemostatów należy zamawiać jako izolowane akustycznie.

Anemostat wywiewny
Wszystkie skrzynki rozprężne do anemostatów należy zamawiać jako izolowane akustycznie.

Zawór nawiewny, anemostat nawiewny

Zawór wywiewny, anemostat wywiewny

Kratka nawiewna,
czerpnia ściena

Kratka nawiewna,
wyrzutnia ściena

kanał wentylacyjny niezolowany

kanał wentylacyjny izolowany.
Wełna z folią aluminiową - 80/40 mm

kanał wentylacyjny z rewizją. Na czutach instalacji wentylacji oraz w widokach 3D zostały pokazane dla rewizje do instalacji wentylacji zamontowane od góry kanału wentylacyjnego. Rewizje należy jednaj prawidłowo montowac od dołu kanału.

PRACOWNIA PROJEKTOWA M E D E S 86-005 Białe Błota ul. Centralna 20 tel/mobil 694424455		Nr rysunku WM-1
BRANŻA	WENTYLACJA	DATA
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut parteru, instalacja wentylacji	sierpień 2023
INWESTYCJA	Budowa budynku Collegium Anatomicum na dz. o nr ew. 38/43 w Elblągu przy ul. Lotniczej, obr. 23	
INWESTOR	Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu ul. Lotnicza 2, 82 - 300 Elbląg	SKALA 1 : 50
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Przemysław Tkaczuk	
	NR UPRAWNIEŃ KUP/0154/POOS/09	
SPRAWDZAŁ	mgr inż. Marcin Kosieniak	
	NR UPRAWNIEŃ KUP/0149/POOS/08	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, WYKORZYSTYWANIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.